

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail:sekretar@mchskrsk.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
663020, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»
(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 90 /1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Еловская средняя
общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения № 90 от 26.04.2016 года подписанного главным государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Швалёвым Ю.С., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11:10 часов до 13:00 часов 24.05.2016, с 15:00 часов до 16:00 часов 31.05.2016, государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Дербенёвой Галиной Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты, где осуществляет деятельность МБОУ Еловская СОШ, по адресу: 663012, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, совместно с Гусаровой Анной Прокопьевной - директором МБОУ Еловская СОШ, Беляниным Юрием Анатольевичем - завхозом МБОУ Еловская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол-полнение)
1	2	3	4	5
90/1/1	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, между помещениями различной функциональной пожарной опасности - помещениями школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) и электрощитовой	Ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом	Устранить до 01.08.2016	

	(класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), не проведены мероприятия по ограничению распространения опасных факторов пожара, согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности (в дверном проеме электрощитовой установлена не противопожарная дверь, с пределом огнестойкости менее EI 30).	классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. п. 7.1 СНиП 21-01-97: Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; п. 7.4 СНиП 21-01-97 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 4.2 СП 4.13130.2009: Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между объектами;		
90/1/2	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, на дверях помещения электрощитовой отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Устранить до 01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Емельяновского района
по пожарному надзору Дербенёва Г.В.

«31» мая 2016 г.



Предписания для исполнения получил(а):

Гусарова Анна Прокопьевна - директор МБОУ Еловская СОШ.
(должность, фамилия, инициалы)

✓ Гусарова
(подпись)

«31» мая 2016 г.

Телефон доверия:
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 2985547
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19