

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail: sekretar@mchskrsk.ru
Отдел надзорной деятельности по Емельяновскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
663020, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»
(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Емельяново
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 16 г.
(дата составления акта)
16:00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 90

По адресу/адресам: 663012, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 90 от 26.04.2016 года подписанного главным государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Швалёвым Ю.С. (с целью исполнения пункта № 28 Плана проведения плановых проверок на 2016 год отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю – приложения № 15 к приказу Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 29.12.2015 №1117; в системе АС СППиВП № 201600623093)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Еловская средняя общеобразовательная школа (ОГРН 1022400664395, ИНН 2411010591)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” мая 20 16 г. с 11 час. 10 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.50 мин.
“ 31 ” мая 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2,50 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Емельяновскому району УНД ГУ МЧС
России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ Еловская СОШ Гусарова Анна Прокопьевна 27.04.2016 в 15:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Емельяновского района по пожарному надзору Дербенёва Галина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гусарова Анна Прокопьевна - директор МБОУ Еловская СОШ, Белянин Юрий Анатольевич - завхоз

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки объекта защиты, МБОУ Еловская СОШ, по адресу: 663012, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, выявлены нарушения требований пожарной безопасности (нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами)

(с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, между помещениями различной функциональной пожарной опасности - помещениями школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) и электрощитовой (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), не проведены мероприятия по ограничению распространения опасных факторов пожара, согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности (в дверном проеме электрощитовой установлена не противопожарная дверь, с пределом огнестойкости менее EI 30).	Ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. п. 7.1 СНИП 21-01-97: Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; п. 7.4 СНИП 21-01-97 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами	Директор МБОУ Еловская СОШ Гусарова Анна Прокопьевна

	огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 4.2 СП 4.13130.2009: Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между объектами;	
2	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, на дверях помещения электрошитовой отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Директор МБОУ Еловская СОШ Гусарова Анна Прокопьевна

не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания от 31.05.2016 № 90/1/1-2.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Емельяновского района
по пожарному надзору Дербенёва Г.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Гусарова Анна Прокопьевна директор МБОУ Еловская СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” мая 20 16 г.
(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 68 (8391) 211-46-95, E-mail: sekretar@mchskrsk.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
663020, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. Московская, 2 «п»
(839133)2-46-48(pc45ond@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 90 /1/1-2
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Еловская средняя
общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения № 90 от 26.04.2016 года подписанного главным государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Швалёвым Ю.С., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11:10 часов до 13:00 часов 24.05.2016, с 15:00 часов до 16:00 часов 31.05.2016, государственным инспектором Емельяновского района по пожарному надзору Дербенёвой Галиной Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты, где осуществляет деятельность МБОУ Еловская СОШ, по адресу: 663012, Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, совместно с Гусаровой Анной Прокопьевной - директором МБОУ Еловская СОШ, Беляниным Юрием Анатольевичем - завхозом МБОУ Еловская СОШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
90/1/1	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, между помещениями различной функциональной пожарной опасности - помещениями школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) и электропитовой	Ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом	Устранить до 01.08.2016	

	(класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), не проведены мероприятия по ограничению распространения опасных факторов пожара, согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности (в дверном проеме электрощитовой установлена не противопожарная дверь, с пределом огнестойкости менее EI 30).	классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. п. 7.1 СНИП 21-01-97: Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; п. 7.4 СНИП 21-01-97 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 4.2 СП 4.13130.2009: Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между объектами;		
90/1/2	На объекте защиты по адресу: с. Еловое, ул. Гурского, д. 20, на дверях помещения электрощитовой отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	п. 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Устранить до 01.08.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Емельяновского района
по пожарному надзору Дербенёва Г.В.

«31» мая 2016 г.



Предписания для исполнения получил(а):

Гусарова Анна Прокопьевна - директор МБОУ Еловская СОШ.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«31» мая 2016 г.

Телефон доверия:

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ (8391) 2985547

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (8391) 227-09-19